



V Praze dne 18. října 2023
Č. j.: VŠE/8751/9202/2023

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) obdržela dne 12. 10. 2023 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí informace stran topení a větrání přednáškových místností.

V odpovědi na Vaši žádost Vám sděluji následující:

Úvodem musím konstatovat, že topná sezona dne 12. 10. 2023 neprobíhala a veškeré tepelné zdroje byly mimo provoz. V těchto dnech vzduchotechnická zařízení zajišťovala pouze výměnu vzduchu včetně výroby chladu. Každá posluchárna u katedry má:

a/ telefon na linku technické podpory,

b/ ovládání, které zajistí vypnutí VZT po časový interval 15 minut.

Bohužel jsou pedagogové, kteří si nepřejí chod VZT. Je přirozené, že každý anemostat vytváří hlukové pozadí. Při ručním vypnutí VZT se velmi často stává, že jakýmkoliv předmětem je chod VZT zablokován na delší časový interval (např. je zde zastrčena zápalka, papír apod. do spínacího zařízení – viz příloha). Na základě této činnosti dochází ke zhoršení kvality vzduchu. V takových případech od 7:00 do 22:00 hodin volejte linku technické podpory. Větrání oknem omezujeme a nabádáme k nepoužívání, jelikož při této činnosti dochází k poškození pogumovaných lamel a pouhé přehnutí lamely způsobí nedostatečné zatemnění a vznik možné další nespokojenosti.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
rektor

Příloha:

